

浴槽水水質検査成績書

No. Y2102365 1/3

依頼者	キスケ株式会社		
現場名	しまなみ温泉 喜助の湯		
受付日	2021年11月22日	発行日	2021年12月2日
採取者			

試料番号		21Y-02365	21Y-02366	21Y-02367	浴槽水水質基準
採取日		2021年11月20日	2021年11月20日	2021年11月20日	
採取時間		5:30	5:30	5:30	
採取場所		男子 炭酸バス	男子 歩行浴	水風呂	
種別		浴槽水	浴槽水	浴槽水	
検査項目	単位				
濁度	度	1.5	2.7	0.2 未満	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.1 未満	0.2	0.1 未満	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	0	0	0	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出 (10CFU/100mL未満)
水質基準適否		適合	適合	適合	

法令・基準	公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく 条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針による
備考	

検査場所	日本水処理工業株式会社 検査室
------	-----------------

検査責任者	松岡 秀行
-------	-------



〒530-0046 大阪市北区菅原町8番14号
日本水処理工業株式会社
 TEL:06(6363)6370 FAX:06(6363)6371
 E-mail:kensa@mizu-shori.com http://www.mizu-shori.com
 計量証明事業登録機関(濃度) 大阪府第10135号
 建築物衛生法登録機関(水質検査) 作業環境測定登録機関
 水道法第20条登録機関第189号

浴槽水水質検査成績書

No. Y2102365 2/3

依頼者	キスケ株式会社		
現場名	しまなみ温泉 喜助の湯		
受付日	2021年11月22日	発行日	2021年12月2日
採取者			

試料番号	21Y-02368	21Y-02370	21Y-02369	浴槽水水質基準	
採取日	2021年11月20日	2021年11月20日	2021年11月20日		
採取時間	5:30	5:30	5:35		
採取場所	男女 シルク・寝湯	女子 炭酸バス	女子 歩行浴		
種別	浴槽水	浴槽水	浴槽水		
検査項目	単位				
濁度	度	0.2 未満	1.2	1.9	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	1.0	1.9	4.5	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	0	0	0	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出 (10CFU/100mL未満)
水質基準適否	適合	適合	適合		

法令・基準	公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針による
備考	

検査場所	日本水処理工業株式会社 検査室
------	-----------------

検査責任者	松岡 秀行
-------	-------



〒530-0046 大阪市北区菅原町8番14号
日本水処理工業株式会社
 TEL:06(6363)6370 FAX:06(6363)6371
 E-mail:kensa@mizu-shori.com http://www.mizu-shori.com
 計量証明事業登録機関(濃度) 大阪府第10135号
 建築物衛生法登録機関(水質検査) 作業環境測定登録機関
 水道法第20条登録機関第189号

浴槽水水質検査成績書

No. Y2102365 3/3

依頼者	キスケ株式会社		
現場名	しまなみ温泉 喜助の湯		
受付日	2021年11月22日	発行日	2021年12月2日
採取者			

試料番号	21Y-02371	21Y-02372		
採取日	2021年11月20日	2021年11月20日		浴槽水水質基準
採取時間	5:35	5:35		
採取場所	女性 ヒスイ風呂	女性 美肌の湯		
種別	浴槽水	浴槽水		
検査項目	単位			
濁度	度	0.2 未満	2.3	5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	0.3	0.1 未満	25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	0	0	1 個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出(10未満)	不検出(10未満)	不検出 (10CFU/100mL未満)
水質基準適否	適合	適合		

法令・基準	公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく 条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針による
備考	

検査場所	日本水処理工業株式会社 検査室
------	-----------------

検査責任者	松岡 秀行
-------	-------



〒530-0046 大阪市北区菅原町8番14号
日本水処理工業株式会社
 TEL:06(6363)6370 FAX:06(6363)6371
 E-mail:kensa@mizu-shori.com http://www.mizu-shori.com
 計量証明事業登録機関(濃度) 大阪府第10135号
 建築物衛生法登録機関(水質検査) 作業環境測定登録機関
 水道法第20条登録機関第189号

浴槽水水質検査成績書

No. Y2102428

依頼者	キスケ株式会社		
現場名	しまなみ温泉 喜助の湯		
受付日	2021年11月30日	発行日	2021年12月9日
採取者			

試料番号	21Y-02428			浴槽水水質基準
採取日	2021年11月28日			
採取時間	5:30			
採取場所	男子 美肌の湯			
種別	浴槽水			
検査項目	単位			
濁度	度	0.2 未満		5 度以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	2.0		25 mg/L以下
大腸菌群	個/mL	0		1 個/mL以下
レジオネラ属菌	CFU/100mL	不検出(10未満)		不検出 (10CFU/100mL未満)
水質基準適否		適合		

法令・基準	公衆浴場法第3条第2項並びに旅館業法第4条第2項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針による
備考	

検査場所	日本水処理工業株式会社 検査室
------	-----------------

検査責任者	松岡 秀行
-------	-------



〒530-0046 大阪市北区菅原町8番14号

日本水処理工業株式会社

TEL:06(6363)6370 FAX:06(6363)6371

E-mail:kensa@mizu-shori.com http://www.mizu-shori.com

計量証明事業登録機関(濃度) 大阪府第10135号

建築物衛生法登録機関(水質検査) 作業環境測定登録機関

水道法第20条登録機関第189号